



2011-12-20

# TTM FlowCon

## Dynamiska självbalanserande styrventiler • Vanliga frågor

- ***Finns risk för igensättning av ventilinsatsen?***

Erfarenhetsmässigt förekommer ingen sådan risk eftersom genomspolning utförs innan insatsen monteras. Dessutom rekommenderas att filter installeras medströms.

- ***Är självbalanserande ventiler dyrare?***

Nej, ser man på den totala projektinvesteringen är det en besparing. Även kostnaderna för igångsättning och drift är lägre.

- ***Måste man mäta flödet vid samtliga ventiler?***

Nej, hela systemet balanseras genom att endast mäta vid dimensionerande ventil.

- ***Krävs beräkning av kv-värde?***

Nej, kv-värdet är variabelt för dynamiska ventiler.